

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ97.В.00741

ЗАЯВИТЕЛЬ

RAPIDROP Global Ltd. Rutland Business Park, Newark Road, Peterborough PE1 5WA, United Kingdom. Телефон: +44 (0)1733 847 510, Факс: +44 (0)1733 553 958 .

№ 0017252

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

RAPIDROP Global Ltd. Rutland Business Park, Newark Road, Peterborough PE1 5WA, United Kingdom. Телефон: +44 (0)1733 847 510, Факс: +44 (0)1733 553 958 .

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России».

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru

Аттестат рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Узлы управления (см. Приложение к сертификату соответствия № 0015005). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 9026 10 890 0

код ОКПД2 28.99.52.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51052-2002 " Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний".

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P391239 от 11.05.2017 г. по 10.05.2020 г. Протокол испытаний № 103-2017 от 19.05.2017 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.). Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя

СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2017 по 18.05.2022

директор (руководитель)
сертификации

подпись

Б.Б. Серков
инициалы, фамилия

эксперт (эксперты)

подпись

Д.В. Поляков
инициалы, фамилия

Не для предъявления в таможенные органы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-GB.ПБ97.В.00741

(обязательная сертификация)

№ 0015005

Перечень однородной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

1. Спринклерный клапан водозаполненный ("мокрый") модели В в комплекте с обвязкой и замедляющей камерой модели Е, PN 16 DN 80, DN 100, DN 150, DN200;
2. Спринклерный клапан воздушный ("сухой") модели В в комплекте с обвязкой и акселератором, PN 16 DN 100, DN 150.

Не для предъявления в таможенные органы.

Ститель руководителя)
ертификации

ПОДПИСЬ

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия

г (эксперты)

ПОДПИСЬ

Д.В. Поляков

инициалы, фамилия